



PROSONDA FUNDAÇÕES

Perfil de Sondagem à Percussão

(S.P.T) NBR 6484

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

SONDAGEM N.º		Nível d' água		Amostrador:		AMOSTRA NÃO RECUPERADA		
SP 02		Profundidade: 0,60 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA		
		Cota em relação ao RN 35,478		Martelo: 65 Kg				
				Altura da queda: 0,75 m				
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR				
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: — 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)		
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X N SPT		
				5	15	25	35	45
0,60	0,00	II	ARGILA COM MATERIAL ORGANICO, CINZA PLÁSTICA.					
	1,00	1	AREIA FINA. NÃO PLÁSTICA. CONSISTÊNCIA RIJA.	10	14			
		2		14	16			
		3		16	18			
	3,50	4	AREIA MÉDIA E FINA SILTOSA, ROSA. MEDIANAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	11	12			
		5		13	15			
		6		16	19			
		7		18	22			
		8		22	24			
		9		23	25			
		10		25	27			
		11		27	30			
	12,45	12	LIMITE DE SONDAAGEM	30	34			

Cliente: JHE Consiltores Associados

Engª. YLUSCA SOARES LAGES

Escala: 1:100

Obra: DEPENDÊNCIAS DO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Execução Sondagem: Cristiano

DATA: 05/09/2012