



PROSONDA FUNDAÇÕES

Perfil de Sondagem à Percussão

(S.P.T) NBR 6484

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

SONDAGEM N.º		Nível d' água		Amostrador:		AMOSTRA NÃO RECUPERADA			
SP 04		Profundidade: 2,70 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA			
		Cota em relação ao RN 35,214		Martelo: 65 Kg					
				Altura da queda: 0,75 m					
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR					
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: — 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)			
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X N SPT			
				5	15	25	35	45	
	0,00		CAMADA VEGETAL COM MATERIAL ORGÂNICO, ESCURO.						
	1,00	1	AREIA ARGILOSA, AMARELA COM VEIOS VERMELHO. MEDIANAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE FOFA.	2	3				
	2,70	2		2	2				
	3,00	3	AREIA MÉDIA SILTOSA, AMARELA COM VEIOS VERMELHO E ROSA. MEDIANAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	7	9				
		4		8	10				
		5		14	19				
		6		18	23				
	7,00	7		8	9				
	8,00	8	SILTE ARENOSO ROSA COM VEIOS BRANCO MEDIANAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA	16	20				
		9		23	26				
		10		25	27				
		11		27	30				
	12,45	12	LIMITE DE SONDAAGEM	30	34				

Cliente: JHE Consiltores Associados

Engª. YLUSCA SOARES LAGES

Escala: 1:100

Obra: DEPENDÊNCIAS DO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Execução Sondagem: Cristiano

DATA: 05/09/2012