



PROSONDA FUNDAÇÕES

Perfil de Sondagem à Percussão

(S.P.T) NBR 6484

Sondagem e Serviço de Solo, Asfalto, Concreto e Estacas

SONDAGEM N.º		Nível d' água		Amostrador:		AMOSTRA NÃO RECUPERADA			
SP 06		Profundidade: 0,50 m		Revestimento: Ø 76,2mm		AMOSTRA RECUPERADA			
		Cota em relação ao RN 31,40		Martelo: 65 Kg					
				Altura da queda: 0,75 m					
Altura do Nível d' água (m)	Profundidade das Camadas (m)	Nº de Amostras	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR					
				N SPT 1ª + 2ª	N SPT 2ª + 3ª	Legenda: — 1ª + 2ª (Golpes) — 2ª + 3ª (Golpes)			
				Índice de Penetração	Índice de Penetração	GRÁFICO PROFUNDIDADE X N SPT			
				5	15	25	35	45	
0,50	0,00		AREIA ARGILOSA COM MATERIAL ESCURO. MEDIANAMENTE PLÁSTICA.						
	0,80	1		16	20				
		2		18	22				
		3	AREIA FINA. NÃO PLÁSTICA. COMPACIDADE COMPACTA.	22	24				
	4,00	4		15	17				
		5		18	20				
		6	AREIA FINA SILTOSA, ROSA MEDIANAMENTE PLÁSTICA. COMPACIDADE MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA.	20	22				
		7		19	23				
		8		22	25				
		9		24	27				
	10,45	10	LIMITE DE SONDAAGEM	27	30				

Cliente: JHE Consiltores Associados

Engª. YLUSCA SOARES LAGES

Escala: 1:100

Obra: DEPENDÊNCIAS DO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Execução Sondagem: Cristiano

DATA: 06/09/12